

## Ausschreibungstext

### Zentrale Absperrereinrichtung VCC 425VH05W

(Stand: 01/2026)

Zentrale Absperrereinrichtung für den Einsatz in naturwissenschaftlichen Laboren und Unterrichtsräumen gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 621 oder als Zwischenabspernung für Digestorien. Einsetzbar für alle Brenngase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. Mit Schmutzfänger, zwei Hauptgasventilen. Stromlos geschlossen zur zentralen automatischen Absperrung der Gaszufuhr an allen Vorführ- oder Übungsständen eines Unterrichtssaumes. DN 25, Rp-Innengewinde mit MS-Verschraubungen, pe max. 500 mbar. Netzspannung 230 V~, 50/60 Hz, elektrischer Anschluss Stecker mit Steckdose nach EN 175301-803, Schutzart IP 54, EG-Baumuster geprüft und zertifiziert.

#### Technische Daten:

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Nennweite:           | DN 25 (1")                                          |
| Anschluss:           | Rp-Gewinde mit Verschraubungen Rp nach ISO 7-1      |
| Eingangsdruck pe/pu: | max. 500 mbar                                       |
| Umgebungstemp.:      | -15...+40 °C                                        |
| Betriebsspannung:    | 230 V~, 50/60 Hz                                    |
| Fabrikat:            | GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG |
| Typ:                 | VCC 425VH05W                                        |
| Artikel-Nr.:         | 92 301 03                                           |

#### Bezugsquelle:

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG  
Obernbreiter Straße 2-18 • 97340 Marktbreit / Germany  
Telefon: +49 9332 404-0 • Telefax: +49 9332 404-49  
E-Mail: [info@gok.de](mailto:info@gok.de) • [www.gok.de](http://www.gok.de) • [www.gok-blog.de](http://www.gok-blog.de)

---

#### Rechtsform

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Marktbreit, Amtsgericht Würzburg, HRA 1630; persönlich haftende Gesellschafter: GOK Regler und Armaturen Kleine GmbH, mit Sitz in Frickenhausen, Amtsgericht Würzburg HRB 4588 und Manuel Stöcker, Willanzheim

#### Geschäftsführer

Dieter Kleine  
Andreas Brohm  
Manuel Stöcker

#### Bankverbindung

VR-Bank Kitzingen eG  
Sparkasse Mainfranken  
Hypo Vereinsbank AG

UST-IdNr. DE133017271

#### IBAN

DE12 7919 0000 0000 0473 92  
DE52 7905 0000 0042 0824 61  
DE43 7902 0076 0002 1075 89

WEEE-Reg.-Nr. DE 78472800

#### BIC/Swift-Code

GENODEF1KT1  
BYLADEM1SWU  
HYVEDEMM455