

Ausschreibungstext

Küche:

Wiederkehrende Prüfung der Überwachung Abgasabführung (ÜA) System EMS ...R05 Abrechnung pauschal

(Stand: 01/2026)

Durchführung jährlich wiederkehrende Prüfung/Wartung. Erstmalig 12 Monate nach der Inbetriebnahme.

In Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt G 631 Kap.5.2.8 der Überwachungseinrichtung Abgasabführung (ÜA).

Die Arbeiten an der Überwachungseinrichtung beinhalten:

- Sichtkontrolle der Bauelemente und Baugruppen auf äußere Beschädigung und Mängel
- Dichtheits- und Funktionsüberprüfung der FSA...R05 (siehe auch TRGI G 600).
- Schaltpunktprüfung; ggf. Nachjustierung der Druckwächter.
- Ausstellen eines Prüf- und Funktionsprotokolls einschließlich Hinweisen zur Bewertung der Anlage.
- Pauschale incl. erforderlicher Prüfgeräte, Fahrt- und Arbeitskosten.
- Der Austausch beschädigter Teile erfolgt in Abstimmung mit dem AG und wird auf Nachweis nach Aufwand berechnet.
- Entfällt die Durchführung trotz eines vereinbarten Termines, so können Ausfallzeiten des AN berechnet werden. Bauseitig bedingte Verzögerungen oder Behinderungen bei der Durchführung werden zusätzlich berechnet.

Nachfolgende Voraussetzungen sind seitens des Auftragsgebers zum vereinbarten Termin zu gewährleisten:

- Befähigte Person des Auftraggebers mit Ortskenntnis vor Ort
- Die uneingeschränkte Zugänglichkeit der Anlage/Anlagenteile
- Gasdruck in Gasinstallation
- Spannungsversorgung und Funktionsbereitschaft

Bei Abschluss der Arbeiten muss eine unterschriftsberechtigte Person des AG zur Gegenzeichnung der Wartungsprotokolle (incl. Dokumentation) und zur Entgegennahme ggf. überlassener Objektschlüssel vor Ort sein. Sollte dies vom AG nicht gewährleistet werden, wird die Abrechnung unserer Dienstleistung ohne Unterschrift der Protokolle abgerechnet.

Technische Daten:

Dienstleistung-Fabrikat: GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
Typ: EMS WIEDERKEHREND_PAUSCHAL
Artikel-Nr.: 93 980 00

Bezugsquelle:

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
Obernreiter Straße 2-18 • 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 • Telefax: +49 9332 404-49
E-Mail: info@gok.de • www.gok.de • www.gok-blog.de