

Zestaw oddechowy

do zamontowania na reduktorze na zbiornikach podziemnych

O TEJ INSTRUKCJI



- Niniejsza instrukcja stanowi część produktu.
- Aby eksploatować urządzenie zgodnie z przeznaczeniem i zachować rękojmię, należy przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji i przekazać ją użytkownikowi.
- Należy zachować ją przez cały okres użytkowania.
- Poza instrukcją należy przestrzegać krajowych przepisów, ustaw i wytycznych dot. instalacji.

OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku zalania studzienki zbiornika podziemnego dochodzi do zalania reduktora wodą. Woda przedostaje się do reduktora poprzez otwór oddechowy. Prowadzi to do nieprawidłowego funkcjonowania reduktora.

Za pomocą zestawu oddechowego można połączyć otwory oddechowe reduktora i wydłużyć je, wyprowadzając je do góry na wysokość nie podlegającą zalaniu. Dzięki temu zapobiega się wnikananiu wody do reduktora.

ZALETY I WYPOSAŻENIE

	Zabezpieczenie przed owadami ② Umocować na krótszej końcówce rurki odpowietrzającej ① króciec rurowy (RST) 8 mm. WSKAZÓWKA Regularna kontrola sitka, usuwanie zanieczyszczeń. Zatkane sitko może powodować zawyżone lub zaniżone ciśnienie na wyjściu (i tym samym doprowadzić do wcześniejszego lub późniejszego zadziałania odcinającego zaworu bezpieczeństwa OPSO (SAV)). W przypadku zabrudzenia sitko wyczyścić lub wymienić.
--	---

MONTAŻ

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkt pod kątem możliwych uszkodzeń transportowych i kompletności.

MONTAŻ musi przeprowadzać wyspecjalizowana firma.

WSKAZÓWKA Do montażu używać wyłącznie odpowiedniego narzędzia. W przypadku połączeń śrubowych należy zawsze używać drugiego klucza i kontrować nim na króćcu przyłączeniowym.

Nie używać niewłaściwego narzędzia, np. kleszczy.



- Zakładać czyste i nieuszkodzone uszczelki.

	WSKAZÓWKA W przypadku wszystkich rur o cienkich ścianach oraz rur wykonanych z miękkich tworzyw należy zawsze stosować tuleję wzmacniającą! ⚠ PRZESTROGA W rurach aluminiowych nie można stosować mosiężnych tulei wzmacniających! Niebezpieczeństwo korozji!
--	--



Dodatkowe informacje o połączeniach śrubunki z pierścieniem wcinającym można otrzymać na stronie **www.gok-online.de/de/downloads/instrukcja montażu - śrubunki z pierścieniem wcinającym**.



Nr art. 02 063 17 zestaw odpowietrzający dla reduktorów średniego ciśnienia

Reduktor ciśnienia	Typ budowy
Typ VSR 0126	01 266, 01 267
W zakresie dostawy	Rysunek
1 x Rurka odpowietrzająca ① 1 x Zabezpieczenie przed owadami ② 1 x Śrubunek kątowy wkręcany stożkowy typ WERK ③ 1 x Tuleja wzmacniająca	
1. Śrubunek kątowy wkręcany stożkowy typ WERK ③ przykręcić do pokrywy reduktora. 2. Zabezpieczenie przed owadami ② nałożyć zgodnie z rysunkiem na rurkę oddechową ①. 3. Dołączoną tuleję wzmacniającą wbić w dłuższą końcówkę rurki odpowietrzającej (przestrzegać wskazówek dotyczących tulei wzmacniających). 4. Poluzować śrubunek kątowy wkręcany stożkowy typ WERK ③, rurkę odpowietrzającą wprowadzić i dociągnąć śrubunek (przestrzegać wskazówek dotyczących śrubunków z pierścieniem wcinającym).	

UTYLIZACJA



W trosce o środowisko naturalne nie należy wyrzucać naszych produktów do śmieci domowych.

Zużyty produkt należy oddać do miejscowego punktu utylizacji lub odzysku surowców wtórnych.

RĘKOJMI

Gwarantujemy prawidłowe działanie i szczelność produktu w okresie wymaganym ustawą. Zakres rękojmi jest zgodny z § 8 naszych Warunków dostaw i płatności.



ZMIANY TECHNICZNE

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji montażu i obsługi przygotowano na podstawie wyników kontroli produktu. Są one zgodne z obecnym stanem wiedzy oraz stanem prawnym i właściwymi normami obowiązującymi w momencie wydania. Zmiany parametrów technicznych, błędy drukarskie i omyłki zastrzeżone. Wszelkie ilustracje służą celom wizualizacyjnym i mogą odbiegać od wersji rzeczywistej.