

Ausschreibungstext

Not-Aus-Taster Hinterglas GNA

(Stand: 01/2026)

Not-Aus-Taster mit CE-Kennzeichen zur manuellen Absperrung der Gaszufuhr im Brand- und Notfall mittels potentialfreien Wechslers. Not-Aus-Taster bestehend aus Gehäuse und Türe in Alu-Druckguss. In Gehäuse eingesetzt sind Leiterplatten mit Klemmenanschlüssen, Kontaktsatz und Betätigungsknopf. Die auswechselbare, genormte Dünnglasscheibe, in der durch Einheitsschloss verschließbaren Türe, schützt vor unbeabsichtigter Auslösung. Die spezielle Arretierung hält den Knopf in der gedrückten Stellung fest, der manuell zu betätigende Arretierhebel ermöglicht die Rückstellung. Der Not-Aus-Taster besitzt oben und unten Bohrungen für PG Anbauverschraubungen.

Technische Daten:

Abmessungen: 125 x 125 x 34 mm
Anschlussklemmen: max. 1,5 mm
Schaltleistung: 250 V AC / 2 A
Schutzart: IP 43
Umgebungstemp.: 0 ... +60 °C
Farbe: gelb RAL 1021
Türschild: GAS-NOT-AUS
Fabrikat: GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
Typ: GNA
Artikel-Nr.: 92 001 00

Bezugsquelle:

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
Oberbreiter Straße 2-18 • 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 • Telefax: +49 9332 404-49
E-Mail: info@gok.de • www.gok.de • www.gok-blog.de

Rechtsform

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Marktbreit, Amtsgericht Würzburg, HRA 1630; persönlich haftende Gesellschafter: GOK Regler und Armaturen Kleine GmbH, mit Sitz in Frickenhausen, Amtsgericht Würzburg HRB 4588 und Manuel Stöcker, Willanzheim

Geschäftsführer

Dieter Kleine
Andreas Brohm
Manuel Stöcker

Bankverbindung

VR-Bank Kitzingen eG
Sparkasse Mainfranken
Hypo Vereinsbank AG

UST-IdNr. DE133017271

IBAN

DE12 7919 0000 0000 0473 92
DE52 7905 0000 0042 0824 61
DE43 7902 0076 0002 1075 89

WEEE-Reg.-Nr. DE 78472800

BIC/Swift-Code

GENODEF1KT1
BYLADEM1SWU
HYVEDEMM455