DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	**Glutz AG** **Segetzstr. 13** **4502 Solothurn** **SCHWEIZ**
Produkt	Ölförderaggregate
Typ, Modell	PMD 20, PMD 21, PMD 22
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 12514-1:2000-05 Zertifizierungsprogramm Ölversorgungsanlagen (2007-01)
Konformitätszeichen	DIN Geprüft
Registernummer	1Y132
Gültig bis	2024-10-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH
DIN CERTCO

2019-11-12

Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Sören Scholz
Leiter der Zertifizierungsstelle

DIN

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ANHANG

Zertifikat

1Y132 von 2019-11-12

Technische Angaben

Bauart: Druckgesteuertes Ölförderaggregat mit elektromagnetischer Schwingkolbenpumpe für Einstrangsysteme zur Versorgung von Heizgeräten aus einem tieferliegenden Versorgungstank

Prüfdruck: max. 7,8 bar
Nenndruck: PN 6
maximale Ansaughöhe: 3,0 m
maximale Entnahmemenge: 10 l/h
Nennspannung: 230 VAC / 50 Hz
Schutzart: IP 20
Anschlüsse: Schneidring-Verschraubung 8 mm

Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

TÜV Rheinland Energy GmbH
Am Grauen Stein 1
51105 Köln
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e)

S 145 2004 T1 von 2004-08-18
S 145 2009 V2 von 2009-09-21
S 145 2015 Z3 von 2015-08-04
S 145 2018 V4 von 2019-01-31